


Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорску)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МКДОУ детский сад № 15 «Казачок» Звягинцева Н.П. 02.04.2017, 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Пятигорска по пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорску) капитан вн. службы Попадьян Антон Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МКДОУ детский сад № 15 «Казачок» Звягинцева Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно требований: Постановления правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту – ППР в РФ):

- на дверях ведущих на лестничные марши отсутствует механизм для самозакрывания дверей (доводчики) (СП 1п. 4.2.7)
- запоры на дверях эвакуационных выходов из групп не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ФЗ № 123 ст. 151 ч. 1; ППР в РФ п. 35).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

мателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Пятигорска по пожарному надзору –

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорску)

капитан внутренней службы

Попадьян А.Н.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Заведующий МКДОУ детский сад № 15 «Казачок» Звягинцева Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)