



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
пр. Калинина 83, г. Пятигорск 357500, тел. факс 8(87933) 97-41-63,  
e-mail адрес, Pyatigorsk77@bk.ru,  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Пятигорск  
(место составления акта)

08 июля 2020 г.  
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 230

По адресу / адресам: город Пятигорск, пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, д. 21 а.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пятигорска  
по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)  
Клинова М.В. № 230 от 29.06.2020 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

МБ ДОУ детский сад № 15 «Казачек».

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объект защиты: МБ ДОУ детский сад № 15 «Казачек».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"08\_" июля 2020 г. с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день/2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ  
МЧС России по СК (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 30.06.2020г. 11:30  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБ ДОУ детский сад № 15 «Казачок» Звягинцева Н.П. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Пятигорска по пожарному надзору – дознаватель ОНД и ПР (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитан вн. службы Попадьян Антон Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБ ДОУ детский сад № 15 «Казачок» Звягинцева Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно требований: Постановления правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту – ППР в РФ), Свод правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП):

**- Нарушений не выявлено.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Пятигорска по пожарному надзору – дознаватель ОНД и ПР (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

капитан внутренней службы

Попадьян А.Н.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Заведующий МБ ДОУ детский сад № 15 «Казачок» Звягинцева Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» июля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)